


B3-04/4-PR	 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI <b>PŘÍKAZ REKTORKY UP (PR)</b>	B3-04/4-PR
<p><b>Odstranění závad zjištěných kontrolou  Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje  v oblasti dodržování povinností stanovených předpisy  o požární ochraně  na Univerzitě Palackého v Olomouci</b></p>		
Obsah:	Příkaz rektorky UP k odstranění zjištěných nedostatků v oblasti požární ochrany na SKM UP.	
Zpracoval:	vedoucí BOZP a PO RUP	
Platnost a účinnost: Datum vydání:	dnem vydání 5. srpna 2004	
Rozdělovník:	rektor, prorektoři, kvestor, kancléř děkani a tajemníci fakult ředitel IC UP, SKM UP a Archivu UP vedoucí EO a PTO RUP vedoucí PMO RUP vedoucí BOZP a PO RUP právní oddělení RUP oddělení interního auditu a kontroly oddělení organizace a informačních systémů UP	

## Odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v oblasti dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně na Univerzitě Palackého v Olomouci

Na základě tematické požární kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) provedené dne 9. 6. 2004 Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na Univerzitě Palackého v Olomouci

vydávám

tento příkaz k odstranění zjištěných závad:

1. Provádět zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu u ústřední a doplňujících zařízení včetně provádění záznamů do příslušné provozní dokumentace – provozní knihy elektrické požární signalizace ve smyslu § 5 odst 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 7 odst. 3 a § 8 vyhlášky o požární prevenci.

Odpovídá: Ing. Božena Pirklová  
ředitelka SKM UP  
Termín: 17. 7. 2004  
a dále trvale jedenkrát za měsíc  
Splněno 14. 7. 2004

2. Provést označení směrů úniku osob na únikových cestách v části budovy A VŠ kolejí B. Václavka, ve smyslu § 5 odst 1 písm d) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

Odpovídá: Ing. Božena Pirklová  
ředitelka SKM UP  
Termín: 31. 8. 2004

3. Předložit na HZS Olomouckého kraje požární evakuační plán pro VŠ kolejje B. Václavka, schválený statutárním orgánem právnické osoby nebo jím zplnomocněným vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 15 odst 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 40 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.

Odpovídá: Ing. Božena Pirklová  
ředitelka SKM UP  
Termín: 15. 7. 2004  
Splněno 14. 7. 2004

4. Umístit grafické znázornění směru únikových cest uvnitř ubytovacích jednotek VŠ kolejí B. Václavka ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 27 odst 1 písm f) a § 33 odst. 2 písm. f) a odst 5 vyhlášky o požární prevenci.

Odpovídá: Ing. Božena Pirklová  
ředitelka SKM UP  
Termín: 31. 8. 2004

5. Uložit operativní kartu zpracovanou pro objekt VŠ kolejí B. Václavka u jednotky hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 27 odst. 1 písm. g) a § 34 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci.

Odpovídá: Ing. Božena Pirklová  
ředitelka SKM UP  
Termín: 15. 7. 2004  
Splněno 14. 7. 2004

6. Písemnou zprávu o odstranění závad v uvedených termínech zaslat na ref. BOZP a PO RUP.

Odpovídá: Ing. Božena Pirklová  
ředitelka SKM UP  
Termín: 8. 9. 2004

V Olomouci 5. srpna 2004

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., v. r.  
rektorka UP